

L.dz. SM / *K-284* / 2023

Uzupełnienie zakresu prac do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na remont wiatrolapów w budynku położonym w Kolnie przy ul. 11 Listopada 18.

Wymagania dotyczące drzwi:

- skrzydło wraz z ościeżnicą wykonane ze stalowych profili zamkniętych 50x50x1,5mm łączonych ze sobą poprzez spawanie,
- szerokość skrzydła drzwiowego w świetle ościeżnicy nie może być mniejsza niż 0,90 m, kierunek otwierania odtworzeniowy
- drzwi stalowe z futryną zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo warstwą podkładową i warstwą nawierzchniową,
- drzwi wyposażone w zamek zapadkowy LOB 90, z wkładką z 3 kluczami, klamki ze stali nierdzewnej, podwójne wciskane uszczelki z EPDM, wzmocnione zawiasy łożyskowe z możliwością nasmarowania, spawane do ramy i ościeżnicy,
- dół drzwi: wzmocniony panel stalowy „ciepły” (dwie blachy o gr. minimum 0,8mm proszkowo malowane z rdzeniem izolacyjnym),
- góra: część przeszklona szybą zespoloną, bezpieczną, atestowaną o gr. min. 7 mm,
- szyba i panele montowane za pomocą stalowych listew zatrzaskowych oraz uszczelek wewnętrznych i zewnętrznych,
- próg stalowy z nakładką ze stali nierdzewnej, wysokość progu nie może przekraczać 2 cm,
- wyposażenie: samozamykacz hydrauliczny z podwójną regulacją

Z-CA PREZESA ZARZĄD
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Piatek

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Szczek